

kiwa

KIWA N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir Winston Churchill laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon (070) 395 35 35
Telefax (070) 395 34 20
Telex 32480 kiwa nl

SANERING-CERTIFICAAT REIS-HBO

betreffende de sanering van ondergrondse
opslagtanks

OPDRACHTGEVER

[REDACTED]
[REDACTED]

ALLEEN GELDIG MET REGISTRATIENUMMER KIWA
EN DATUM

PLAATS VAN DE INSTALLATIE

GROENKANSEWEG 56
3732 AG DE BILT
Gemeente De Bilt

datum van melding datum van sanering

940525

940620

OMVANG VAN DE INSTALLATIE

inhoud in liters

soort product

3000

HBO/water

OPMERKINGEN

CONTROLE VAN DE BODEM

de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door product uit de tank

[X] verontreiniging werd niet aangetroffen.

[] aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd.

WIJZE VAN SANEREN

de tankinstallatie is na leegzuigen:

[] verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd.

[X] inwendig gereinigd en gevuld met zand.

[] inwendig gereinigd.

SANERINGSWERKZAAMHEDEN

de saneringswerkzaamheden zijn - voorzover onder opmerkingen niet anders is aangegeven -
geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd.

UITVOERING

verantwoordelijk
uitvoerder

saneringsbedrijf

handtekening

datum

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

27 juni 94

0729/088.00 B

registratienummer

REGISTRATIE KIWA

A. 21474

Kiwa®

REIS 87/01

exemplaar certificaat bestemd voor

geel eigenaar blauw provincie
groen gemeente rose saneringsbedrijf
wit KIWA


496.925

PERCEELGEGEVENS

Projekt : 770729
 Plannummer :
 Optie :

Datum: 6/4/99


Klantnummer 0729.285



KLANTADRES

adres is gewijzigd

LOKATIEADRES
 GROENEKANSEWEG 56
 3732 AG DE BILT
 achtertuin



Grondwaterstand : 120 cm
 Mastpunt : hoek achterkant garage
 opmerkingen :

LEGENDA

- 0 geen olie waargenomen
- 1 licht olie waargenomen
- 2 matig olie waargenomen
- 3 sterk olie waargenomen
- o peilbuis
- v vulpunt
- l ontluchting

GEUR	MATERIAAL	SYMBOLEN
0 geen	zand	monster ■
1 licht	klei	
2 matig	veen	
3 sterk		

Verharding geen
 tegels / klinkers
 asfalt / beton

Betonboring ja / nee Dikte:

Analyseresultaten :
 grond nvl vl mg/kg ds
 grondwater nvl vl mg/l

Grondwaterbeschermingsgebied ja nee

Onderzoek tank
 Produkt: zand cm
 ecoperrel cm
 uitgehard schuim cm
 benzine / afgew. olie cm
 hbo / diesel 2 cm

Geen onderzoek vanwege:

Ligging bovenkant tank: 90 cm - mv
 Ligging onderkant tank: 130 cm - mv
 Lengte tank : 400 cm

Afstand tot as verharde weg : 30 meter
 Bereikbaar voor trailer : ja / nee

Reden vervallen:
 Opmerkingen :